

情報処理センター西側出入口 スロープ



施設概要

輪道材料	洗出し平板	
スロープ勾配	1 / 16	
スロープ水平距離（踊り場含む）	7.2m	
幅員	1.75m	
踊り場	直路部	—
	コーナー部	—
手摺の有無	無	

備考：傾斜路の直線距離が長い（基準：6m以下、現状7.2m）